



Office Of OFFICE OF BETUL COLLECTOR/ FIRE OFFICER
BHOPAL Division , BETUL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015880/FNOC/COL/2024/9417

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 8, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Aug-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : MULTAI PODAR LEARN SCHOOL PH.NO.24, KH.NO.77/1/2,AT

आवेदक का पता / Applicant Address : GRAM HIRAKHAPA, TEHSIL - MULTAI & DISTRICT - BETUL (M.P.)
MULTAI PODAR LEARN SCHOOL PH.NO.24, KH.NO.77/1/2, AT
GRAM HIRAKHAPA, TEHSIL - MULTAI & DISTRICT - BETUL (M.P.)
MULTAI 460661

अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 6050 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : MULTAI PODAR LEARN SCHOOL PH. NO.24, KH.NO.77/1/2,AT
GRAM HIRAKHAPA, TEH. MULTAI, BETUL District Rural Area

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100015880 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार
ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार
हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इंजिनियर तथा भवन मालिक के
हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है। साथ ही बचनपत्र संलग्न किया गया है जिसकी जाँच अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुलताई एवं मुख्य कार्यपालन
अधिकारी जनपद पंचायत, मुलताई से कराई गई।

प्लॉट एरिया - 6050 वर्गमीटर

भवन क्षेत्रफल - 836 वर्गमीटर

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुलताई एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुलताई द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया और समिति
के परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.

Mulraj
Principal
Multai Podar Learn School
Multai Distt. Betul (M.P.)

pu
PRESIDENT
Sangita Technical Education
& Welfare Society Multai



Office Of OFFICE OF BETUL COLLECTOR/ FIRE OFFICER
BHOPAL Division , BETUL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015880/FNOC/COL/2024/9417

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 8, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Aug-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : MULTAI PODAR LEARN SCHOOL PH.NO.24, KH.NO.77/1/2, AT
GRAM HIRAKHAPA, TEHSIL - MULTAI & DISTRICT - BETUL (M.P)

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.


Principal
Multai Podar Learn School
Multai Distt. Betul (M.P.)


PRESIDENT
Sangita Technical Education
& Welfare Society Multai



Office Of OFFICE OF BETUL COLLECTOR/ FIRE OFFICER
BHOPAL Division , BETUL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015880/FNOC/COL/2024/9417

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 8, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Aug-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : MULTAI PODAR LEARN SCHOOL PH.NO.24, KH.NO.77/1/2,AT
GRAM HIRAKHAPA, TEHSIL - MULTAI & DISTRICT - BETUL (M.P)

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने से एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

Hewer
Principal -
Multai Podar Learn School
Multai Distt. Betul (M.P.)

14
PRESIDENT
Sangita Technical Education
& Welfare Society Multai



Office Of OFFICE OF BETUL COLLECTOR/ FIRE OFFICER
BHOPAL Division , BETUL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015880/FNOC/COL/2024/9417
आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 8, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Aug-24
आवेदक का नाम / Applicant Name : MULTAI PODAR LEARN SCHOOL PH.NO.24, KH.NO.77/1/2,AT
GRAM HIRAKHAPA, TEHSIL - MULTAI & DISTRICT - BETUL (M.P.)


(6) आवेदक/स्वारमी को समस्त सक्षम अधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त एन.ओ.सी. तथा शर्तों का पालन करना बंधनकारी अन्यथा की स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

अतः अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, मुलताई एवम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुलताई की अनुशंसा/प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

Narendra
Kumar
Suryavanshi
Digitally signed by
Narendra Kumar
Suryavanshi
Date: 2024.08.10
13:34:26 +05'30'

Collector / Fire Officer

BHOPAL Division , BETUL
Madhya Pradesh


Principal
Multai Podar Learn School
Multai Distt. Betul (M.P.)


PRESIDENT
Sangita Technical Education
& Welfare Society Multai